

男湯ご利用のお客様へ

令和7年2月の自主検査において

**配管ライン上にある機械室回収槽よりレジオネラ属菌の
検出報告が昨日あり直ちに今治保健所へ報告しました。**

男湯 大浴槽・かけ湯・寝ころび湯・信楽湯は陰性結果でしたが
ご利用される皆様の安全性を重視する為
現在、下記の措置を講じておりますので、しばらくの間ご迷惑
をおかけしますが、ご理解下さいますようお願い申し上げます。

記

- 1、安全が確認されるまで、**男湯かけ湯・大浴槽・寝湯・信楽湯**の
使用を中止させて頂きます。復旧見通しは、2週間程度の予定です。
- 2、上記1の施設をご利用された方で咳や発熱などの症状が出た方は
念のためレジオネラ属菌が検出された施設を利用した旨を告げ、
診察を受けて下さい。

※「男湯の源泉風呂・炭酸浴・気泡浴・薬仁湯・歩行浴・水風呂」・「女湯」・「家族風呂」は陰性のため、使用可能。

2025/3/11 株式会社 かみとく 天然温泉 かみとくの湯